

## НАКАЗ

"17" листопада 2024р.

м. Львів

№ 398-1-10

Про посилення стану цивільного захисту та пожежної безпеки на об'єктах університету

Відповідно до п.4 частини 1 ст. 18 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 року №5403-VI, Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" №2899-IV, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністра внутрішніх справ України від 30.12.2014 року №1417 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністра освіти і науки України від 15.08.2016 року №974 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за №1229/29359 та з метою посилення стану цивільного захисту та пожежної безпеки в навчальних корпусах, навчально-оздоровчих таборах, гуртожитках студентського містечка, інших структурних підрозділах університету

### НАКАЗУЮ:

1. Директорам навчально-наукових інститутів і їх філій, відокремлених структурних підрозділів, фахових коледжів, навчально-оздоровчих таборів та студентського містечка, науково-технічної бібліотеки, технопарку, видавництва, навчально-виробничого центру мережевих технологій, студентського харчокомбінату, інших структурних підрозділів:
  - 1.1. Проаналізувати стан виконання приписів представників структурних підрозділів ДСНС України, відділу пожежної безпеки та цивільного захисту університету і прийняти їх до неухильного виконання;  
Термін: до 15.08.2024р.
  - 1.2. У всіх приміщеннях (незалежно від їх призначення), які після закінчення робіт замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, в тому числі комп'ютерного обладнання, а також з мереж їх живлення вимикати напругу (за винятком чергового освітлення, систем протипожежного захисту);  
Термін: постійно.
  - 1.3. У будівлях і спорудах, які мають два і більше поверхів та одночасно перебувають в них понад 25 осіб забезпечити (оновити) планами (схемами)



евакуації на випадок надзвичайної ситуації (пожежі) та відповідними пам'ятками для мешканців, які розмістити на видних місцях. У житлових будівлях, де проживають іноземні студенти, пам'ятки щодо правил пожежної безпеки і поведінки людей на випадок виникнення пожежі виконати українською і англійською мовами;

Термін: до 15.08.2024р.

- 1.4. Своєчасно проводити інструктажі з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях з працівниками та студентами, результати яких записувати у відповідних журналах реєстрації;

Термін: постійно.

- 1.5. Не допускати перепланування приміщень без урахування будівельних норм і правил, улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж, не захаращувати горищні і підвальні приміщення, шляхи евакуації та запасні виходи. Двері запасних виходів в навчальних корпусах залишати відчиненими в період перебування в них працівників та студентів. На дверях запасних виходів розмістити написи про місце знаходження ключів;

Термін: постійно.

- 1.6. Не допускати випадків тютюнопаління та обігрів приміщень електронагрівачами, використання електроплиток, кип'ятильників, електрочайників, прасок, електропродовжувачів не якісного виготовлення та з пошкодженою ізоляцією, застосування для освітлення свічок, газових ламп і ліхтарів. Приготування та підігрів їжі проводити у відведених та спеціально обладнаних для цього місцях. Не залишати без нагляду ввімкнене в електромережу комп'ютерне обладнання, ноутбуки, зарядні пристрої мобільних телефонів, тощо;

Термін: постійно.

- 1.7. Не допускати використання відповідних електрогенераторів, всупереч існуючим вимогам:

- прилад повинен бути сертифікованим;
- використовувати на відкритому повітрі, та встановлювати на відстані не менше 6м від стін, вікон, дверей та гаражів;

Термін: постійно.

- 1.8. Шафи пожежних кран-комплектів в навчальних корпусах та гуртожитках обладнати рукавами і стволами зі з'єднувальними гайками одного типу та діаметру і перекривними вентилями. Пожежні рукави утримувати сухими, складеними в подвійну скатку і приєднаними до крана та ствола, які не рідше одного разу в шість місяців розгортати та згортати наново;

Термін: до 15.08.2024р.

- 1.9. Наявні вогнегасники розмістити в приміщеннях та коридорах поверхів на видимих та легкодоступних місцях на відстані не більше 20м між місцями



розташування і на висоті не більше 1,5м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника;

Термін: до 15.08.2024р.

- 1.10. У разі оголошення сигналу оповіщення про повітряну тривогу разом зі своїми підлеглими працівниками та здобувачами освіти рухатись до найближчих укриттів.

Термін: постійно

2. Заступнику начальника відділу ПБ та ЦЗ Штангрету Б.Б. забезпечити оновлення, а в разі відсутності встановлення показників руху та табличок біля входу до споруд, призначених для укриття учасників освітнього процесу університету на період загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

Термін: до 15.08.2024р.

3. Головному механіку Рокоманюку П.В. організувати перевірку технічного стану внутрішніх протипожежних водогонів та насосів-підвищувачів на об'єктах університету, особливо в гуртожитках студентського містечка. У випадку виявлення недоліків, ліквідувати їх. Приміщення насосних дозabezпечити схемами подачі води у внутрішні протипожежні водогони;

Термін: до 15.08.2024р.

4. Головному інженеру Пашкевичу В.З. та головному енергетику Курильцю І.Г. вирішити питання щодо обладнання гуртожитків №№1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, навчального корпусу №5 справним блискавкозахистом.

Термін: до 23.12.2024р.

5. Головному енергетику Курильцю І.Г. організувати перевірку стану електромереж і електроустановок на об'єктах університету і виконати в повному обсязі приписи районних відділів ДСНС України, відділів запобігання НС управління запобігання НС та ЦЗ по міських територіальних громадах ГУ ДСНС України та відділу з питань пожежної безпеки та цивільного захисту університету щодо цього. Основні та запасні виходи в навчальних корпусах обладнати світловими показниками «ВИХІД»;

Термін: до 23.12.2024р.

6. Начальнику відділу матеріально-технічного постачання Волошину Р.П. у співпраці з начальником відділу пожежної безпеки та цивільного захисту університету Комарницьким Я.О. вирішити питання щодо додаткового придбання вогнегасників та інших виробів протипожежного призначення згідно необхідних потреб і забезпечити ними об'єкти структурних підрозділів. Своєчасно проводити технічне обслуговування наявних вогнегасників у ліцензованих підприємствах і не допускати протермінувань.

Термін: до 30.09.2024р., постійно.

7. Начальнику відділу пожежної безпеки та цивільного захисту університету Комарницькому Я.О. посилити вимогливість до осіб, які порушують протипожежний режим.

Термін: постійно.

8. Вважати таким, що втратив чинність наказ від 31.08.2021 року №465-1-10.

9. Завідувачці канцелярії Кукляк Р.М. довести даний наказ до відома керівників структурних підрозділів.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-виробничої роботи Крайовського В.Я.

Ректор



Юрій БОБАЛО


Проект вносить:

Начальник відділу  
ПБ та ЦЗ



Ярослав КОМАРНИЦЬКИЙ

Проректор з НВР



Начальник  
юр. відділу

Погоджено:

Володимир КРАЙОВСЬКИЙ

Андрій МОРОЗ