

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"28" лютого 2019р.

м. Львів

№ _____ 14 _____

**Про організацію позапланової перевірки
стану пожежної безпеки у висотних будівлях
студентського містечка університету**

Відповідно до основних положень Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 року №5403-VI, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністра внутрішніх справ України від 30.12.2014 року №1417 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністра освіти і науки України від 15.08.2016 року №974 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за №1229/29359, доручення Прем'єр-міністра України від 16.01.2019 року №50768/1/1-18 та у зв'язку з проведенням в **травні 2019 року** позапланової комплексної перевірки протипожежного стану висотних будівель студентського містечка університету, які знаходяться на території Франківського району м. Львова, по вул. Лазаренка, з метою підтримання належного рівня пожежної безпеки

ПРОПОНУЮ:

1. Доручити начальнику Служби пожежної безпеки Комарницькому Я.О. разом з його підлеглими працівниками представляти НУ Львівська політехніка" під час перевірки стану пожежної безпеки підвідомчих об'єктів.
2. Директору студентського містечка Гельжинському І.І.:
 - 2.1 Забезпечити на час перевірки присутність на робочих місцях відповідальних осіб за стан пожежної безпеки та вільний доступ до всіх приміщень.
 - 2.2 Звільнити територію, загальні коридори та інші шляхи евакуації, горищні і підвальні приміщення від сторонніх предметів та матеріалів і сміття.
 - 2.3 Перевірити наявність та стан поверхових планів евакуації на випадок пожежі, які практично відпрацювати з обслуговуючим персоналом.
 - 2.4 Перевірити стан електричних мереж та наявного побутового електричного обладнання в житлових кімнатах. У випадку виявлення несправностей, негайно їх ліквідувати.

- 2.5 Закрити неспалимими кришками коробки розгалуження електромережі в приміщеннях гуртожитків.
 - 2.6 Кожний пожежний кран-комплект внутрішнього протипожежного водопроводу укомплектувати пожежним рукавом однакового з ним діаметру та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
 - 2.7 На видних та легкодоступних місцях розмістити наявні вогнегасники. При необхідності, організувати проведення їх діагностування та інших видів технічного обслуговування.
 - 2.8 На видних місцях в житлових кімнатах розмістити пам'ятки про заходи пожежної безпеки та дії мешканців на випадок виникнення пожеж. У житлових кімнатах, де проживають іноземні студенти, пам'ятки щодо правил пожежної безпеки і поведінки людей на випадок пожежі виконати українською та англійською мовами.
 - 2.9 Призначити із числа студентів, які мешкають в гуртожитках, відповідальних за стан пожежної безпеки в кімнатах та на поверхах і вимагати від них дотримання належного протипожежного стану.
 - 2.10 Упорядкувати журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки та обліку вогнегасників, при необхідності отримати у відділі МТП журнали результатів перевірки стану пожежної безпеки.
 - 2.11 На випадок відключення електроенергії у вечірній та нічний час чергових вахтерів забезпечити автономними електричними ліхтарями.
 - 2.12 Унеможливити випадки тютюнопаління на території та в приміщеннях гуртожитків (Наказ ректора від 31.07.2015р. №455-1-10).
3. Завідувачу канцелярії Кукляк Р.М. розпорядження довести до відома осіб, яких це стосується.
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Проректор з НВР

Крайовський В.Я.

Проект вносить:

Погоджено:

Начальник Служби
пожежної безпеки

Начальник юридичного відділу

Комарницький Я.О.

Мороз А.М.