

Міністерство освіти і науки України
Національний університет „Львівська політехніка”
Відділ з питань пожежної безпеки та цивільного захисту

Затверджено наказом ректора
НУ „Львівська політехніка”
від „03” січня 2020 року
№ 2-1-10

І Н С Т Р У К Ц І Я № 5

Про заходи пожежної та техногенної безпеки в готелі
Національного університету „Львівська політехніка”

І Н С Т Р У К Ц І Я №5

про заходи пожежної та техногенної безпеки в готелі Національного університету "Львівська політехніка"

1. Галузь застосування.

Ця інструкція поширюється на всі приміщення готелю Національного університету "Львівська політехніка", встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для вивчення й виконання всім його персоналом, а також мешканцями (гостями) – в частині вимог, що їх стосуються.

2. Вимоги пожежної безпеки.

Усі працівники готелю під час прийняття на роботу повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки, а також щороку – курс навчання правил пожежної безпеки за програмою, затвердженою адміністрацією.

Не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх працівників готелю відповідно до інструкції, яка визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей і є доповненням до схематичного плану евакуації.

Усі громадяни, які прибувають до готелю, повинні бути ознайомлені адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під розписку).

У житлових номерах мають бути розміщені на видних місцях:

- схематичний план індивідуальної евакуації з відповідного поверху із зазначенням даної кімнати (номера), евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розташування засобів пожежогасіння й сигналізації, а також необхідний пояснювальний текст і пам'ятка про дії пожежі;
- стисла пам'ятка для мешканців із переліком вимог правил пожежної безпеки. До відома іноземців, які можуть проживати в номерах готелю «Пам'ятка» повинна бути продубльована англійською мовою.

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідальність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду. Оренда приміщень допускається тільки за наявності дозволу від органу державного пожежного нагляду.

Електрощити, групові електрощити повинні бути оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.

В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

Для забезпечення пожежної безпеки в готелі необхідно:

- організувати цілодобове чергування обслуги. Черговий зобов'язаний мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів, індивідуальний засіб захисту органів дихання для організації евакуації людей у разі пожежі, електричний ліхтар, знати порядок виклику пожежної охорони та дій у разі виникнення пожежі. У нічний час черговому (охоронцю) забороняється спати та виходити за межі готелю;
- двері технічного поверху, венткамер, електрощитових, підвалу мають утримуватися замкненими. На дверях слід указувати місце зберігання ключів;

- експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру дозволяється тільки у справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників;
- у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів слід негайно знеструмити їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану;
- меблі необхідно розміщати так, щоб евакуаційний прохід до виходу з приміщення був вільний. Двері мають відчинятися назовні;
- евакуаційні шляхи та виходи повинні завжди утримуватися вільними, нічим не зашарженими;
- світильники евакуаційного освітлення мають уникатися з настанням сутінків, шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, мають постійно освітлюватись електричним світлом;
- евакуаційні виходи мають бути позначені світловими покажчиками з написом „ВИХІД” білого кольору на зеленому фоні. Світлові покажчики „ВИХІД” завжди мають бути справними;
- наявні в готелі засоби протипожежного захисту та зв'язку (пожежну й охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежегасіння, пожежні кран-комплекти та первинні засоби пожежегасіння тощо) слід утримувати у справному стані;
- усі працівники готелю зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежегасіння, знати місця їх розташування;
- переговорні пристрої ліфтів гуртожитку використовуються для передачі повідомлень про пожежі на диспетчерський пункт. Для цього їх слід забезпечити спеціальними табличками з пояснювальними написами.
- за необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні мають розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відкриті (розсунуті, зняті). Установлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється в касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, на об'єктах торгівлі, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб, та інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

У готелі не дозволяється:

- улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та кабелі безпосередньо по горючій основі;
- користуватися в номерах різноманітними електронагрівальними приладами: електрочайниками, кип'ятильниками, електроплитами, електропрасками тощо;
- використовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПКЕ, ПБЕ, що висуваються до переносних (пересувних) електропроводок;
- улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні та підйомні двері, такі двері, що обертаються, інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей, встановлювати дзеркала;
- зашаржувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші та клітки, вестибулі, холи, тамбури тощо) меблями, устаткуванням, різними матеріалами, навіть якщо вони не зменшують нормативної ширини;
- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та зачиняти на інші запори, що погано відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері;
- улаштовувати в загальних коридорах комори та збудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій;
- зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети;
- облаштовувати в ліфтових холах комори, кіоски й т. ін.;
- встановлювати телекамери в проходах так, щоб вони перешкождали вільній евакуації людей;
- знімати передбачені проектом двері вестибулів, холів тамбурів і сходових кліток;
- знімати пристрої для само зачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні;
- розміщувати на стінах сходових кліток стенди, панно тощо;

- улаштувати на шляхах евакуації слизьку підлогу.

3. Обов'язки та дії працівників готелю в разі виникнення пожежі.

У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх помітив, повинен:

- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – 101 (112). При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу та чергового на об'єкті;
- повідомити (за необхідністю) інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);
- вжити заходів щодо оповіщення, евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежегасіння (діяти відповідно до опрацьованої інструкції та плану евакуації на випадок пожежі);
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

Телефони:

Відділ з питань ПБ та ЦЗ –	258-25-32 (вн.72-532)
Начальник відділу –	258-22-01 (вн.72-201)
Диспетчер університету –	258-20-09 (вн.72-009)
Чергові електрик, сантехнік –	258-24-29 (вн.72-429)

Інструкцію розробив:
Начальник ВПБ та ЦЗ
НУ „Львівська політехніка”



Комарницький Я.О.

Погоджено:

Заступник начальника ГУ ДСНС України
у Львівській області із запобігання
надзвичайним ситуаціям

Оношко О. А.

Проректор з НВР
НУ „Львівська політехніка”

Крайовський В.Я.

Голова профкому працівників
НУ „Львівська політехніка”

Гайдук В.Г.

Начальник юридичного відділу
НУ „Львівська політехніка”

Мороз А.М.



"03" січня 2020 року.